



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ



AB 023

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH
akredytowany
przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfikat akredytacji
nr AB 023

LT

RAPORT Z BADAŃ NR LT-310/08/2

Strona 1/1

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71 wew. 223

KLIENT: Ceramika Nowa Gała S.A.
ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie

WYRÓB/OBIEKT: Płytki ceramiczne IN - INOX

przyjęty/pobrany do badania dnia 2008.04.21 przy protokole nr LT-310/08
badany w dniach od 2008.04.21 do 2008.04.25

METODA / PROCEDURA BADANIA: DIN 51130:2004 + LT-40

WYNIKI BADANIA:

Cecha badana	Wyniki badania
Właściwości przeciwpoślizgowe	
- kąt akceptowalny,	śr.: 9,3 ± 0,5
- klasa skuteczności przeciwpoślizgowej:	R 9

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA:

Odpowiedzialny za badanie:
inż. Andrzej Nowacki

.....

Podpis

Kierownik Laboratorium LT
mgr inż. Jacek Popczyk

.....

Podpis

Warszawa, dnia 2008.04.25

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.