



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488



AB 023

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH  
akredytowany  
przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfikat akredytacji  
nr AB 023

LT

RAPORT Z BADAŃ NR LT-191/06/1

Strona 1/1

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825-04-71 wew. 223

KLIENT: CERAMIKA Nowa Gala S.A.  
ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie

WYRÓB/OBIEKT: Płytki ceramiczne serii SP (SÓL I PIEPRZ)

przyjęty/pobrany do badania dnia 23.02.2006 r. przy protokole nr LT-191/06  
badany w dniach od 24.02.2006 r. do 28.02.2006 r.

METODA / PROCEDURA BADANIA: DIN 51130:2004 + LT-40

WYNIKI BADANIA:

Cecha badana	Wyniki badania
Właściwości przeciwpoślizgowe -kąt akceptowalny, -grupa klasyfikacyjna skuteczności przeciwpoślizgowej:	15,3 ± 0,8  R 10

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA:

Odpowiedzialny za badanie:  
inż. Andrzej Nowacki

Kierownik Laboratorium LT  
mgr inż. Jacek Popczyk

*A. Nowacki*

Podpis

*J. Popczyk*

Podpis

Warszawa, dnia 28.02.2006 r.

Laboratorium Badawcze oświadcza, że wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Raport z badań nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.